



Број: 04 – 491/1

Датум: 11.07.2019.

Нови Бечеј

South Banat Biogas Energy Hazelnut doo Pančevo  
Njegoševa 1-a, 1. sprat, kancelarija br.8  
26000 Pančevo

Предмет: Одговор на Захтев за издавање услова за потребе израде Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације 8947/17 и 8947/18 К.О. Ново Милошево

Поштовани,

На основу Вашег захтева а везано за издавање услова за потребе израде Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације 8947/17 и 8947/18 К.О. Ново Милошево издајемо Вам следеће услове за горе наведено са **НАПОМЕНОМ ДА СЕ ДАТИ УСЛОВИ ОДНОСЕ НА ТРЕНУТНУ СИТУАЦИЈУ НА ТЕРЕНУ** а везано је за инсталације које су у оквиру делатности ЈП „Комуналак“ из Новог Бечеја:

#### 1. **Водоводна мрежа**

Водоводна мрежа се протеже дуж парцеле бр. 13538 К.О. Ново Милошево паралелно са путем Нови Бечеј – Ново Милошево и то на растојању оријентационо 6 (шест) метара од ивице пута. **Водоводна мрежа је од материјала ПВЦ димензије Ф150.**

Водоводна мрежа се протеже идући из правца насељеног места Ново Милошево лево од парцеле 13538 тј. лево од пута и dakле прати линију пута те скреће под правим углом до парцеле 8947/1 у индустријској зони где улази у шахту. **Након шахта водоводна мрежа је димензија Ф110 материјала ПВЦ**, прати руб парцеле 8947/1 те се „ломи“ до парцеле **8947/16 и протеже се паралелно са парцелом 8947/16 и 8947/14** на удаљености оријентационо 8.5 метара. Водовод се завршава у шахту на парцели 8947/14. Тренутно стање на терену је такво да даље од парцеле 8947/14 нема водоводне мреже.

Даљи развод водоводне мреже у индустријској зони је предвиђен пројектом: „ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА“ за објекат: Изградња водовода и канализације у индустријској зони „ЈУГ“ у Новом Милошеву, к.п. бр. 8947/1 к.о. Ново Милошево израђен од стране - ЈП „Урбанизам и путеви“ ул. Маршала Тита бр. 8, Нови Бечеј. Бр. ПГД – 42/2017 – јун 2017.

Снабдевање водом се врши из бунара Б-3 на изворишту Ново Милошево.

Притисак у водоводу је у распону од 3,0 до 3,5 бара.

Проток је оријентационо  $Q = 10 - 15 \text{ l/s}$

## **2. Канализациона мрежа**

Канализациона мрежа се протеже дуж парцеле бр. 13538 к.о. Ново Милошево паралелно са путем Нови Бечеј – Ново Милошево и то на растојању оријентационо 4 (четири) метара од ивице пута. **Канализациона мрежа је од материјала ПЕ (полиетилен) димензија Ф125.** Канализациона мрежа се протеже идући из правца насељеног места Ново Милошево лево од парцеле к.бр. 13538 тј. лево од пута и прати линију пута те скреће под правим углом до парцеле 8947/1 где прати руб парцеле 8947/1 и протеже се **паралелно са парцелом 8947/16** и 8947/14, 8947/13 и 8947/12 где се завршава канализациона мрежа.

Даљи развод канализационе мреже у индустријској зони је предвиђен пројектом: „ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА“ за објекат: Изградња водовода и канализације у индустријској зони „ЈУГ“ у Новом Милошеву, к.п. бр. 8947/1 к.о. Ново Милошево израђен од стране - ЈП „Урбанизам и путеви“ ул. Маршала Тита бр. 8, Нови Бечеј. Бр. ПГД – 42/2017 – јун 2017.

## **3. Гасоводна мрежа**

Гасоводна мрежа није у надлежности ЈП „Комуналак“ Нови Бечеј.

**У СВАКОМ СЛУЧАЈУ ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: Пошто за све инсталације не постоји геодетски снимак подземних инсталација, а у извесним деловима се оправдано одступило од пројекта потребно је извршити пробни ископ („шлициовање“) како би се тачно утврдио положај горе наведених инсталација.**

ЈП „Комуналак“  
Технички директор  
Мр Марија Брковић, дипл.инг маш.

