



РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ  
Одсек за финансије и привреду  
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку  
Број: IV 04-404-27/2017  
Датум: 13.11.2017. год.  
НОВИ БЕЧЕЈ  
Жарка Зрењанина бр. 8.

**ПРЕДМЕТ: Питања и одговори** у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017

Комисија Наручиоца образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017, је дана 10.11.2017. године примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима предметне Конкурсне документације - питањима, те у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, и даје одговоре на постављена питања:

**Питање бр. 1 :**

„ Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН, обраћамо вам се са захтевом за додатним информацијама и објашњењима у вези конкурсне документације и припреме понуде по јавној набавци број IV 04-404-27/2017 „Изградња јавне уличне расвете у источној зони у Новом Бечеју“.

У обрасцу понуде и структуре цене I фаза, ставка 1. наводи се следеће: „Исходовање свих потребних сагласности за изградњу инсталација до места прикључка и прикључење инсталација нове јавне расвете осветљења Индустријске зоне у Новом Бечеју“. Шта тачно подразумева ова ставка, обзиром да је у моделу уговора у члану 7. наведено да:“... сматраће се да је увођење радова омогућено уколико су се стекли следећи услови: - да је Наручилац предао понуђачу техничку документацију и грађевинску дозволу;...“?

**Одговор:**

Сагласности подразумевају сву потребну документацију коју издају надлежна општинска, покрајинска и републичка предузећа и институције а нису обухваћени одобрењем за извођем радова издатим у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, а неопходни су да се радови ураде у складу са законом. Ова позиција зависи од начина извршења радова и постојања веродостојне планске документације, даје се паушално (нпр. Одобрења за транспорт опреме, регулацију саобраћаја приликом извршења радова, одлагање вишка земље приликом ископа или одлагање других отпадних материјала, одобрења у случају наиласка на инсталације или објекте који нису уцртани у катастру, а чији су власници приватна, друштвена лица или јавна предузећа и слично.)

**Питање бр. 2 :**

У обрасцу понуде и структуре цене I фаза, ставка 2. наводи се следеће: „Израда прикључка новоизграђене инсталације на постојећу инсталацију јавног уличног осветљења“. Да ли подразумевате за ову ставку само рад или и испоруку материјала и опреме? Ако је потребна испорука материјала и опреме, молимо да наведете спецификацију са количинама.

**Одговор:**

Позиција подразумева и испоруку материјала и радове, позиција се дефинише паушално у зависности од начина извршења радова на самом објекту-постојеће инсталације јавног осветљења.

**Питање бр. 3 :**

У обрасцу понуде и структуре цене I фаза, ставка 11. наводи се следеће: „Испорука и монтажа разводног ормана јавног осветљења, одговарајућих димензија, предвиђен за спољну монтажу. Орман се испоручује компет опремљен и шемиран“. Молимо да дефинишете за разводни орман све карактеристике (тип, начин уградње, степен заштите, димензије...), као и потребну опрему која се уграђује у исти.

**Одговор:**

На овакав захтев заинтересованог лица, Комисија Наручиоца је дана 10.11.2017. године већ одговорила, дајући опис разводног ормана са подацима о опреми која се у њега уграђује, и истог дана извршила измену предметне Конкурсне документације.

**Питање бр. 4 :**

У обрасцу понуде и структуре цене I фаза ставка 18. и II фаза ставка 10. наводи се следеће: „испорука и постављање напојног кабла типа PP00 - А 4 x 16 mm“, док је у позицијама I фаза ставка 20. и II фаза ставка 12. “Израда кабловских завршетака у стубу за каблове PP00 - 4 x 16 mm....“ У којим позицијама је грешка у типу кабла? Који тип кабла треба да се испоручи, постави и за исти да се изради кабловски завршетак?

**Одговор:**

Не постоји грешка у типу кабла, поставља се кабел који је алуминијумски тако да се не може ни урадити неки други кабловски завршетак сем са алуминијумским каблом.

Наведена питања и одговоре у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017, Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
образована решењем  
број IV 04-404-27/2017